

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10 г. Нижние Серги**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МКДОУ детский сад №10

И.В. Яремчук

« 4 » февраля 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в учреждении

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), нормативных документов по пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками учреждения.

1.2. Работники МКДОУ детский сад №10 допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (для некоторой категории работников).

1.3. Противопожарный инструктаж проводится: вводный и первичный на рабочем месте при приеме на работу и перед допуском к самостоятельной работе соответственно; повторный со всеми работниками – не реже 1 раза в 6 месяцев – и регистрируется в журнале установленной формы.

1.4. Лица, виновные в нарушении правил противопожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Территория образовательного учреждения должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и веток путем вывоза. Запрещается их сжигание на территории детского сада.

2.2. Помещения здания детского сада должны содержаться в чистоте. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Запоры на дверях этих выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Двери на путях эвакуации открываются наружу, по направлению выхода из здания.

2.3. Хранение легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и других горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях детского сада запрещается.

2.4. После окончания занятий, рабочего дня работники учреждения (помощники воспитателей, педагоги) должны тщательно осмотреть помещение, закрыть окна, обесточить электроустановки и бытовые электроприборы, выключить свет и закрыть дверь на ключ. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением приборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы (холодильник) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2.5. Неисправное электрооборудование немедленно отключать. О неисправности электросети или электрооборудования сразу сообщить заместителю, заведующего по хозяйственной работе (ХР), электрику или заведующему детского сада.

2.6. Огневые работы во время учебного процесса без необходимости не проводить. При проведении временных огневых работ (электрогазосварка) и других пожароопасных работ в помещении детского сада необходимо удалить из здания людей, обеспечить место проведения таких работ необходимыми средствами пожаротушения (огнетушитель, запас воды и др.). Огневые работы должны проводиться при оформленном наряде-допуске. После окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и убедиться в отсутствии возможных очагов возгорания.

2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение (на стене до 1,5 м над полом или на полу на специальной подставке), попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.8. Система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) должна эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1. Разводить костры на территории детского сада.

3.2. Курить во всех помещениях образовательного учреждения и на прилегающей территории детского сада.

3.3. Нарушать огнезащитные покрытия строительных конструкций (штукатурка, обмазка и др.), использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожектора, свечи;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;
- устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время представления.

3.5. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановками, изделиями с повреждениями; эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

4.1. В детском саду установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) с голосовым оповещателем и автоматической системой оповещения пожарной охраны (МЧС). При срабатывании АПС необходимо определить место задымления или возгорания (причину срабатывания сигнализации), сразу же позвонить по телефону «01» или «112» и сообщить (подтвердить) о пожаре (или ложном срабатывании АПС). Сообщение делают сторож (вахтер), дежурный администратор или воспитатель, а также первый, кто обнаружил пожар. Ближайшая пожарная часть вызывается по телефону.

4.2. Голосовой оповещатель АПС сообщает об эвакуации людей из здания детского сада. Оповещение дублируется непрерывным звонком; при несрабатывании АПС и звонка оповещение делают посыльные, направленные дежурным педагогом, вахтером. Допускается использование внутренней радиотрансляционной сети и других средств вещания для передачи текста оповещения о пожаре и эвакуации.

4.3. До прибытия пожарной охраны тушение пожара и эвакуация людей (детей) проводятся одновременно.

Открываются все эвакуационные выходы, и дети в сопровождении педагогов организованно покидают здание через коридоры и выходы согласно плану эвакуации. Технические и не занятые учебным процессом работники покидают здание самостоятельно. Отсутствие людей во всех помещениях проверяется посыльными. Все эвакуированные из здания на безопасное расстояние дети проверяются по поименным спискам, табелям посещения.

Результаты проверки докладываются заведующей или лицу, его замещающему. Покидая помещения, следует плотно прикрыть за собой все окна и двери во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях, отключить все электроприборы и освещение.

4.4. Тушение немедленно организует заведующий с момента обнаружения очага возгорания силами работников, не занятых в эвакуации детей (добровольная пожарная дружина), с применением огнетушителей и других средств пожаротушения.

4.5. Заведующий и делопроизводитель организуют эвакуацию документов и наиболее ценного имущества.

4.6. Руководитель обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- поставить в известность вышестоящее руководство;
- прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с ликвидацией пожара;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Ответственность за пожарную безопасность здания детского сада, подсобных помещений, территории детского сада; наличие, работоспособность (исправность) первичных средств пожаротушения (огнетушителей), исправность пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (АПС) возлагается на заместителей заведующего.

5.2. Ответственность за пожарную безопасность в кабинетах, группах возлагается на воспитателей.

5.3. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время суток возлагается на сторожей.

5.4. Ответственность за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) в электрощитовом помещении возлагается на электрика.

5.5. Ответственность за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (вызов пожарной охраны) и информирование руководства несет воспитатель, вахтер или сторож в нерабочее время.

5.6. Ответственность за прекращение образовательного процесса и всех работ в здании; организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; удаление (эвакуацию) за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара (работников и обучающихся); осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны; обеспечение безопасности работников, принимающих участие в тушении пожара, несет заведующий детского сада или лицо, его замещающее.

5.7. Ответственность за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; сообщение подразделениям пожарной охраны и руководителю тушения пожара сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о конструктивных особенностях объекта; организацию эвакуации и защиты материальных ценностей несут заместители заведующего.