

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10 г. Нижние Серги**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МКДОУ детский сад № 10

И.В. Яремчук

« 7 » февраля 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при
поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно-
контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики**

**г. Нижние Серги
2020 г.**

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления, **ОБЯЗАНЫ:**

- определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;
- немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании заведующему детским садом.

2. При ПОЖАРЕ:

- объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку заведующей детским садом;
- включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;
- обеспечить (организовать) эвакуацию воспитанников и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;
- организовать эвакуацию воспитанников, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;
- сообщить администрации и заведующему детским садом о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;
- установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

4. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

5. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

6. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений.

7. Прекратить занятия и все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара. При необходимости вызвать скорую помощь.